Prüfbericht

04. Nov. 14

ProbenkartenNr: **1410564**
Auftraggeber: **movimento - Martin Vallazza**
Ansprechpartner: Martin Vallazza
Adresse: A-6700 Bludenz, St. Peter Str. 18
Probenahmedatum: lt. Auftraggeber Probenehmer: Auftraggeber
Probenahmeort: lt. Auftraggeber
Eingangsdatum 29.10.2014 Überbringer: Auftraggeber
Prüfzeitraum: 29.10. - 04.11.2014

Befund:

ProbeNr.: 121678

Bezeichnung: Trinkwasser aus Hahn mit handelsüblichem Perlator
Probenahmeart: Vor-Ort-Messung
Anlieferungszustand: Vor-Ort-Messung

Parameter	Ergebnis	Einheit	SOP	Norm
Temperatur (vor Ort)	15,0	°C	VA 36006	DIN 38404 C4-2
Sauerstoff gelöst (vor Ort)	6,4	mg O2/l	SOP 33	DIN EN ISO 5814
Sauerstoffsättigung	68	%	SOP 33	DIN EN ISO 5814
Durchfluss des Wassers	0,08	l/s		

ProbeNr.: 121679

Bezeichnung: Trinkwasser aus Hahn mit Perlator "AQUA TASTE PLUS+" - OXYSPIN
Probenahmeart: Vor-Ort-Messung
Anlieferungszustand: Vor-Ort-Messung

Parameter	Ergebnis	Einheit	SOP	Norm
Temperatur (vor Ort)	14,4	°C	VA 36006	DIN 38404 C4-2
Sauerstoff gelöst (vor Ort)	7,8	mg O2/l	SOP 33	DIN EN ISO 5814
Sauerstoffsättigung	83	%	SOP 33	DIN EN ISO 5814
Durchfluss des Wassers	0,08	l/s		

Hinweis: Nähere Kenndaten zu den Prüfverfahren und Angaben über die Meßunsicherheit stehen auf Anfrage zur Verfügung. Jeder Schluss vom Resultat der Einzelprobe auf eine Probengesamtheit ist unzulässig. Dieser Bericht darf ohne Einverständnis der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

i.A.
Dr. Edwin Kalb
böhler Analytik Gmb

Wässerfeld 5, A-6800 Feldkirch Tel.: 05522/74188 - 7

Das Labor böhler Analytik GmbH wurde erstmals mit Geltungsbeginn 15.05.1999 als Prüfstelle gemäß ISO/IEC 17025 (Bescheid BMWA-92.714/197-IX/2/99) und mit Geltungsbeginn 19.07.2007 als Inspektionsstelle gemäß ISO/IEC 17020 Typ A (Bescheid BMWA-92.714/0755-I/12/2008) mit der Identifikationsnummer 47 vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend für die im Bescheid angeführten und unter www.bmwfj.gv.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche akkreditiert.